Eaux de Vienne siveer

Syndicat mixte pour l'Eau et l'Assainissement

Le Président d'Eaux de Vienne-Siveer,

A

Monsieur le Président de la
Communauté de Communes de Vienne & Gartempe
Monsieur Michel JARRASSIER
6, rue Daniel Cormier
86500 MONTMORILLON

A Poitiers, le 22 novembre 2023

REÇU LE
04 DEC. 2023

Objet : Arrêt projet du PLUi de la CCVG
Dossier suivi par : Bruno Alapetite, Cyrille Moreau
N/Réf : RC/BA/CM/EL/2023-216

Monsieur le Président,

Par courrier en date du 12 septembre dernier, vous m'avez adressé le dossier d'arrêt projet du PLUi de la Communauté de Communes de Vienne & Gartempe.

Conformément à votre demande et après analyse de ce dossier, je vous informe que mes services n'ont pas d'observations particulières à formuler. Nous vous proposons, cependant, de faire modifier la page 23 du règlement écrit, comme suit :

- paragraphe "EAU POTABLE" : supprimer la fin de la dernière phrase "....et une conduite de caractéristiques suffisantes",
- paragraphe "EAUX USÉES ET ASSAINISSEMENT" : préciser que les rejets d'eaux pluviales dans le réseau d'assainissement y compris quand celui-ci est de type unitaire sont interdits

Je vous remercie pour cette consultation et vous invite, pour tout complément d'information, à contacter Monsieur MOREAU, chargé d'affaires de la Maîtrise d'Ouvrages (05/49/01/30/31 ou c-moreau@eauxdevienne.fr).

je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes respectueuses salutations.

Le Président d'Eaux de Vienne-Siveer.

SYNDICAT EAU Eaux de Vienne siveer ASSAINISSEMENT

Rémy COOPMAN

Original : DC
Copie : DS PC
YS ST NCD